

Dział Zamówień Publicznych  
tel. (012) 614 25 34  
fax. (012) 614 34 86  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

DZ.271.100.1129.2020

Kraków, dnia 30.12.2020 r.

**Do uczestników postępowania przetargowego  
DZ.271.100.2020**

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym, nr DZ. 271.100.2020 - Wykończenie i wyposażenie Sali Elektrofizjologicznej w Pawilonie M-VIII, dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.**

**Pytanie 1**

**Prośba o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące:**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – WYPOSAŻENIE**

**2.3. Lampa operacyjna**

**2.3.1. Sufitowa lampa operacyjna, jednoczasowa**

- 1) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą wyposażoną w panel sterowania typu membranowego, z przyciskami do sterowania poszczególnymi funkcjami?

**ODP.: NIE, Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.**

- 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dwufunkcyjny uchwyt sterylny, w którym natężeniem światła steruje się przez jego obrót, a nie przez przesunięcie kciuka?

**ODP.: NIE, Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.**

- 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kamerę zintegrowaną z uchwytem sterylnym, umieszczoną w osi symetrii czaszy?

**ODP.: NIE, Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.**

**Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia – folder: przedm spec BR SANITARNA/ folder: ST/ folder: PDF/ plik „STWiOR BRANŻA INST. SANITARNE” str.33, pkt.1.1: Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :**

**Jest:**

„SST 2.0 INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

CPV 45215140-0

CPV 45231112-3

1. Wstęp

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji instalacji gazów medycznych podczas wykonywania prac związanych z Przebudową budynku ekspedycji "Wyścigi" w Warszawie przy ul. Rzymowskiego na działce nr 8 obręb 10421, dzielnica Mokotów."

**Przyjmuje brzmienie:**

„SST 2.0 INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

CPV 45215140-0

CPV 45231112-3

1. Wstęp

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji instalacji gazów medycznych podczas wykonywania prac związanych z Projektem aranżacji i wyposażenia medycznego sali elektrofizjologicznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w budynku M-VIII Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. Prądnicza 80; 31-202 Kraków."

**Zamawiający przeprosza za błąd, który jest oczywistą omyłką edycyjną podczas sporządzania dokumentów. Zamawiający dokonuje przesunięcia:**

**- terminu składania ofert na dzień 08.01.2021 godz. 9:00**

**-terminu otwarcia ofert na dzień 08.01.2021 godz. 9:30**

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

  
mgr inż. Adrian Żak

