

Dział Zamówień Publicznych  
tel. (012) 614 25 34  
fax. (012) 614 34 86  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

DZ.271.100.....<sup>1</sup>.....2020

Kraków, dnia <sup>04</sup>...01.2021 r.

**Do uczestników postępowania przetargowego  
DZ.271.100.2020**

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym, nr DZ. 271.100.2020 - Wykończenie i wyposażenie Sali Elektrofizjologicznej w Pawilonie M-VIII, dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.**

**Pytanie 1**

Proszę o potwierdzenie, iż w gestii Wykonawcy jest przeprowadzenie prób i sprawdzeń:

1. pomiar walidacji filtrów absolutnych (sprawdzanie szczelności osadzenia filtra w nawiewniku oraz sprawdzenie integralności filtrów HEPA w stropach laminarnych)

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza pomiary należy wykonać i uwzględnić je w wycenie robót.**

2. pomiar zawartości zawieszin cząstek stałych w powietrzu

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza pomiary należy wykonać i uwzględnić je w wycenie robót.**

3. pomiar struktury ciśnień (różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami)

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza pomiary należy wykonać i uwzględnić je w wycenie robót.**

4. badanie jednorodności strugi nawiewu laminarnego oraz prędkości powietrza

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza pomiary należy wykonać i uwzględnić je w wycenie robót.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROBÓT BUDOWLANYCH**

**Dot. SST 6.0 SUFITY PODWIESZANE I ŚCIANKI SYSTEMOWE:**

**Wykonanie systemowych szaf zintegrowanych z zabudową panelową ścian**

1. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie uchwytów drzwi w szafach wykonanych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej, bez oznakowania Cu+? Prośbę swoją uzasadniamy ogólną decyzją Europejskiego Instytutu Miedzi czyli podmiotu odpowiedzialnego za wystawianie podmiotom współpracującym certyfikatu i zgody na użytkowanie znaku Cu+ dotyczącą wycofywania się tego podmiotu z działań na rynku medycznym na rzecz przemysłu. Podmioty współpracujące do tej pory z Europejskim Instytutem Miedzi zostały poinformowane, że mogą stosować miedź przeciwdrobnoustrojową, ale bez oznakowania mebli znakiem Cu+.

**Odpowiedz: Zastosowane materiały i produkty muszą spełniać wszystkie wymagane prawem normy**

**Elementy wmontowane w ścianę systemową z panelami stalowymi (pkt. 2.9)**

2. Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjni chirurgiczną dwustanowiskową wiszącą w której misa umywalni wykonana jest z materiału kompozytowego pokrytego powłoką antybakteryjną ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie myjni chirurgicznej dwustanowiskowej z materiału kompozytowego pokrytego powłoką antybakteryjną.**

Dot SST 7.0 MONTAŻ DRZWI I OKIEN – pkt.2.2 Ślusarka drzwiowa i okienna

**Wykonanie drzwi specjalistycznych ze stali chromowo-niklowej, materiał EN 1.4301**

1. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa budowlanego czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ofertą Deklaracji Własności Użytkowych dla drzwi przesuwnych spełniających normę PN-EN 16361+A1:2016 Drzwi z napędem?


**Odpowiedz: Zamawiający będzie wymagał dostarczenia Deklaracji Własności Użytkowych dla drzwi przesuwnych spełniających normę PN-EN 16361+A1:2016 Drzwi z napędem na etapie realizacji Zamówienia.**

2. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa budowlanego czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ofertą Deklaracji Własności Użytkowych dla drzwi uchylnych spełniających normy określone przez Krajową Ocena Techniczną wyrobu ?

**Odpowiedz: Zamawiający będzie wymagał dostarczenia Deklaracji Własności Użytkowych dla drzwi uchylnych spełniających normy określone przez Krajową Ocena Techniczną wyrobu na etapie realizacji Zamówienia.**

**Jednocześnie Zamawiający dokonuje przesunięcia:**  
**- terminu składania ofert na dzień 12.01.2021 godz. 9:00**  
**-terminu otwarcia ofert na dzień 12.01.2021 godz. 9:30**

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
  
mgr Inż. Adrian Zak