

Krakowski Szpital Specjalistyczny

Im. Jana Pawła II

31-202 Kraków ,ul. Prądnicka 80

Dział Techniczno-Energetyczny

Zaproszenie do składania ofert na usunięcie usterek w zasilaczach UPS i zasilaczach buforowych prądu stałego wykrytych w czasie przeglądu okresowego.

I.) Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielenia zamówienia.

1) Nr. ogłoszenia: TTE/3/2021,

2) Data zamieszczenia: 11.03.2021r.

3) Zamawiający: Krakowski Szpital specjalistyczny im. Jana Pawła II, 31-202 Kraków ,ul. Prądnicka 80.

4) Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 Krakowie w budynku A V, na Dziennik Podawczy **do dnia 25 marca 2021r.do godz. 10.00**. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

5) Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

6)Warunki zgłaszania ofert:

- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić,
- Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzoną pieczęcią/podpisem w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w zaproszeniu do składania ofert:

„Ogłoszenie nr. TTE/2021 na usunięcie usterek w zasilaczach UPS i zasilaczach buforowych prądu stałego wykrytych w czasie przeglądu okresowego.

7) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji.

8) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór jest załącznikiem do niniejszego postępowania.

9) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

II.) Opis przedmiotu .

- dostawa i wymiana(12szt) kondensatorów filtra AC typu 335MHBA03K2H do zasilacza UPS Borri B8033fxs 40kVA(Paw M-VIII)

- dostawa i wymiana kompletu wentylatorów BLDC dla 3szt urządzeń typu B8033fxs 60kVA(System1-M-V(A), V piętro ,

- dostawa i wymiana kompletu wentylatorów BLDC dla urządzenia typu B8033fxs 40kVA(M-VIII)

- naprawa zasilacza APC Smart – UPS RT 2000VA Rack Tower(wymiana kompletu kondensatorów DC i AC) – Rozdzielni N/N 44834

III.) Kryteria oceny ofert:

1) Zamawiający, dokonując wyboru ofert, może pominąć oferty, co do których uznaje, że zawierają rażąco niską cenę. W przypadku, gdy Zamawiający ma podejrzenie, że zaproponowana cena jest rażąco niska, może wystąpić do oferenta z wnioskiem o złożenie wyjaśnień odnośnie zaproponowanej ceny.

2) Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie oferty

nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający nie dokonuje wyboru oferty, jeżeli:

a) oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

3) Informację o wybranej ofercie Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej (w odpowiedniej zakładce) .

4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki:

1. Wzór umowy wraz z załącznikiem nr1(opis przedmiotu zamówienia)

2 Formularz cenowy – załącznik nr. 2