

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- dostawa i wymiana(12szt) kondensatorów filtra AC typu 335MHBA03K2H do zasilacza UPS Borri B8033fxs 40kVA(Paw M-VIII)
- dostawa i wymiana kompletu wentylatorów BLDC dla 3szt urządzeń typu B8033fxs 60kVA(System1-M-V(A), V piętro ,
- dostawa i wymiana kompletu wentylatorów BLDC dla urządzenia typu B8033fxs 40kVA(M-VIII)
- naprawa zasilacza APC Smart – UPS RT 2000VA Rack Tower(wymiana kompletu kondensatorów DC i AC) – Rozdzielni N/N 44834