

SZK - strefowy zespół kontrolny skrzynka zaworowo-inf.; wymiary wnęki na skrzynkę zaworową : 41x41x9 cm; spód wnęki na wysokość 130 cm od poz. posadzki; klasa odporności ogniowej EI60

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE:

SP1 - ściana działowa gr 7,5 cm w systemie Rigips, na konstrukcji z profili CW/UW 50 Ultrastil, z pojedynczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5mm DFH2(GKF1), z wypełnieniem z wełny mineralnej Isover AKU-PLYTA I gr 50 mm. nr kat. 3.40.01;

SP2 - ściana działowa gr. 8 cm w systemie Rigips, na konstrukcji z profili 2xCW/UW 50 Ultrastil, z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS RIGIMETR - 2x15 mm FIRE-Line PLUS typ DFi(GKF) z wypełnieniem z wełny mineralnej Isover Pollerm Max,o gęstości 45-70 kg/m³, gr.50 mm, EI 60, REI 60 nr kat. 3.50.20; 43 dB

SP2a- ściana obudowy istniejących szachtów instalacyjnych i wyrzelenia pożarowego na konstrukcji stalowej z profili CW50 ULTRA50, poszyciem płytą gipsową RIGIPS RIGIDIST 2x25 mm REI 120 nr kat. 3.80.10

SP3 - ściana działowa gr.10 cm w systemie Rigips, na konstrukcji z profili CW/UW 50 Ultrastil, z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm typ A(GKB) lub H2(GKBI)Lz wypełnieniem z wełny mineralnej Isover AKU-PLYTA o gr.50 mm, o klasie odporności ogniowej REI 30,REI 60 nr kat. 3.40.04; 46 dB

SP4 - ściana działowa gr.10 cm w systemie Rigips, na konstrukcji z profili CW/UW 50 Ultrastil, z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm FIRE-Line typ F lub DFH2(GKFI) ,z wypełnieniem z wełny mineralnej ISOVER AKU-PLTA o gęstości 14-60 kg/m3, r. gr.50 mm; o klasie odporności ogniowej REI 120, nr kat. 3.40.04; 46 dB

SP5 - ściana działowa gr. 12,5 cm w systemie Rigips, na konstrukcji z profili CW/UW 75 Ultrastil, z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm typ A(GKB) lub H2(GKBI), z wypełnieniem z wełny mineralnej ISOVER AKU-PLYTA o gęstości 14 - 60 kg/m³, gr.75 mm; o odporności ogniowej REI 30, REI 60, nr kat. 3.40.05; 47 dB.

SP6 - ściana działowa gr. 12,5 cm w systemie Rigips, na konstrukcji z profili CW/UW 75 Ultrastil, z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową FIRE-Line - 2x12,5 mm typ F lub DFH2(GKFI), z wypełnieniem z wełny mineralnej ISOVER AKU-PLYTA I gęstości 14 - 60 kg/m³, gr.75 mm, o odporności ogniowej REI 120, nr kat. 3.40.05; 47 dB

SP7 - ściana działowa instalacyjna gr.do 28 cm w systemie Rigips, na konstrukcji z profili 2xCW/UW 50 Ultrastil, z podwój nym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm typ A(GKB) lub H2(GKBI), z wypełnieniem z wełny mineralnej ISOVER AKU-PLYTA o gęstości 14-60 kg/m³, gr.50 mm, o odpornośi ogniowej REI 30, nr kat. 3.41.041;

SP7A - ściana działowa instalacyjna gr.do 33 cm w systemie Rigips, na konstrukcji z profili 2xCW/UW 75 Ultrastil, z podwój nym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS RIGIMETR - 2x12,5 mm typ A(GKB) lub H2(GKBI), z wypełnieniem z wełny mineralnej ISOVER AKU-PLYTA o gęstości 14-60 kg/m³, gr.50 mm, o odpornośi ogniowej REI 30, nr kat. 3.41.042;

SP8 - okładzina ścianna - płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR mocowane na ruż gipsowy do istniejących ścian, gr zabudowy 25 mm

SP9 - obudowa istniejących szachtów instalacyjnych płytami Promatect-H 2x15 mm do odpornośi ogniowej EI60, wg rozwiązań systemowych producenta

SP10 - projektowane zamurowania istniejących otworów - cegła pełna, ścianki gipsowo-kartonowe grubość zamurowań dostosować do istniejących grubości ścian

SP11 - projektowane zamurowania istniejącyhc otworów - cela pełna o gr 25 cm

SO1-10 ściana działowa w systemie aluminiowym ALUFIRE, górna część szkło przezierne, dolna część pełna. Odporność ogniowa ścianki EI30 wg rozwiązań systemowych firmy Alumi. Nad ścianką aluminiową - ścianka działowa gipsowo-kartonowa, grobość dostosowna do istniejących ścianek.

SO11-16 ścianki aluminowe, przeszklone, ogniodopome REI 60 z drzwiami REI 30 i dymoszczelne z drzwiami dymoszczelnymi w systemie aluminiowym ALUFIRE wg rozwiązań systemowych firmy Alumil. Szkło przezierne bezpieczne.

istniejące elementy budynku

istniejące korytarze wraz z poczekalniami

obszar objęty opracowaniem

elementy nowoprojektowane

istniejące drzwi przeznaczone do demontażu

projektowane wyburzenia

obudowa istniejących szachtów REI 60 wg rozwiązań systemowych firmy Rigips

obudowa istniejących szachtów 2xpłyta promatect-H o gr.15 mm wg rozwiązań systemowych firmy Promat

POWIERZCHNIA NETTO III PIĘTRA - 951 m2

KOLBER

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ul. PRĄDNICKA 80
31-202 KRAKÓW
tel. 12 415 10 00
fax 12 415 10 01
e-mail: kolber@kolber.pl

TEMAT:	PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU I PIĘTRA ODDZIAŁU NEUROINFEKCJI DZIECIĘCEJ ORAZ ZESPOŁU SZATNIOWO-SANITARNEGO PRACOWNIKÓW POŁOŻONEGO NA POZIOMIE KONDYGNACJI PODZIEMNEJ BUDYNKU - PAWILONU C KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.JANA PAWŁA II W KRAKOWIE POŁOŻONEGO PRZY UL. PRĄDNICKIEJ 80.		
INWESTOR:	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, UL. PRĄDNICKA 80		
ADRES:	UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW	PODPIS	DATA 07.10
AUTOR:	MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA NR EWID. UPR. 194/2001		
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. ARCH. EWA MIŚKÓW - JANIK MGR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA CHMIELEWSKA MGR INŻ. ARCH. IWONA ŁUKASZEK MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA CHOCIEMSKA		SKALA 1:100
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. ADAM MONICA NR EWID. UPR. MPOA/03/2007		
NAZWA RYS.:	RZUT III PIĘTRA USUNIĘCIE STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA LUDZI POD WZGLĘDEM PRZEPISÓW OCHRONY POŻAROWEJ W BUDYNKU PAWILONU C		NR RYS. AS5