

**Zakres i opis przedmiotu zamówienia**

I. Przedmiotem zamówienia są: konserwacje, naprawy oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych w obiektach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonywanie konserwacji na podstawie Roz. Min. Gosp. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003r „ w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego” Dz. U. pozycja 1890 & 14.1
- utrzymanie dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych w stałej sprawności technicznej z wyjątkiem postojów niezbędnych przy konserwacji, naprawach oraz badaniach okresowych przez UDT
- wykonywanie drobnych napraw regulacji , usuwanie awarii w ramach umowy
- wystawianie orzeczeń technicznych na zużyte części, które wynikły z eksploatacji lub awarii

II. Przyjmujący zamówienie zobowiązują się do:

- przybycia konserwatora na miejsce w ciągu 2 godzin w celu usunięcia awarii od otrzymania zgłoszenia telefonicznego
- przybycia konserwatora na miejsce w ciągu 0,5 godziny w celu uwolnienia osób znajdujących się w dźwigu od otrzymania zgłoszenia telefonicznego
- zapewnienia całodobowej dyspozycyjności pogotowia dźwigowego (w tym święta i dni wolne od pracy)
- podaniu (opisaniu) na dźwigach numerów telefonu awaryjnego pogotowia dźwigowego
- w przypadku braku możliwości technicznych usunięcia awarii-zabezpiecza dźwig przed dostępem osób niepowołanych
- powiadamia Zamawiającego na piśmie- orzeczenie techniczne z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wymiany niezbędnych części wynikających z eksploatacji lub zaleconych przez UDT
- wykonawca oświadcza , że posiada dostęp do części zamiennych
- wykonawca w ramach konserwacji, drobnych napraw i awarii będzie dostarczać materiały takie jak: cewki, styki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smar, osprzęt śrubowy, instrukcje, tabliczki TZ i TO, uzupełnienie oleju, uzupełnienie żarówek do kaset dyspozycyjnych i wezwań, uzupełnienie żarówek do oświetlenia w kabinach, izolacje, czyściwo.

III. Wykonywanie napraw bieżących dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych -oddzielne zlecenia:

- naprawy lub awarie wykonywane będą na podstawie wcześniej przedstawionego orzeczenia technicznego oraz wyceny w oparciu o KNR zgodnie z zaoferowaną stawką godzinową.