

Krakowski Szpital Specjalistyczny

Im Jana Pawła II

31-202 Kraków, ul. Prądnicza 80

Dział Techniczno-Energetyczny

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług serwisu i utrzymania systemu nadzoru nad UPS-ami.

I.) Warunki zgłaszania ofert i zasady udzielania zamówienia.

1) Nr. ogłoszenia: TTE/13/2232/2021,

2) Data zamieszczenia: 15.07.2021r.

3) Zamawiający: Krakowski Szpital specjalistyczny im Jana Pawła II, 31-202 Kraków ul. Prądnicza 80.

4) Miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądniczej 80 Krakowie w budynku A V, na Dzielnik Podawczy **do dnia 29 lipca 2021r. do godz. 10.00**. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

5) Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimkolwiek roszczeniami wobec zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

6) Warunki zgłaszania ofert:

- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmniejszyć,
- Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od daty złożenia oferty.
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzoną pieczęcią/podpisem w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w zaproszeniu do składania ofert:

„Ogłoszenie nr. TTE/13/2232/2021 na wykonanie usług serwisu i utrzymania systemu nadzoru nad UPS-ami.”

7) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji.

8) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór jest załącznikiem do niniejszego postępowania.

9) Zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

II.) Kryteria oceny ofert:

1) Zamawiający, dokonując wyboru ofert, może pominać oferty, co do których uzna, że zawierają rażąco niską cenę. W przypadku, gdy Zamawiający ma podejrzenie, że zaproponowana cena jest rażąco niską, może wystąpić do oferenta z wnioskiem o złożenie wyjaśnień odnośnie zaproponowanej ceny.

2) **Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności, Zamawiający nie dokonuje wyboru oferty, jeżeli:**

a) oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć.

4) Wyboru oferty Zamawiający dokonuje na podstawie formularza ofert, kierując się kryterium ceny.

5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

6) W przypadku braku któregoś z elementów stanowiącego ofertę Wykonawcy (umowa, formularz cenowy, wymogi doświadczenia), Zamawiający pozostawi taką ofertę bez rozpatrzenia.

III.) Wymagania dla Wykonawcy:

1. Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w programowaniu/serwisowaniu/ montażu/parametryzacji systemu nadzoru Generex współpracującego z urządzeniami UPS pracującymi na obiektach szpitalnych w przedziale ostatnich 3 lat.
2. Wykonawca musi się wykazać, że posiada przynajmniej dwie osoby zatrudnione na umowę o pracę.

IV.) Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac:

1. Utrzymanie powiadomień SMS-owych, w ilości nie mniejszej niż 500 SMS/ miesiąc w okresie dwóch lat od daty podpisania umowy.
2. Utrzymanie 4 kart SIM na potrzeby monitoringu (niedzielniane SIM-y oraz pakiet Internetu min. 50GB). Utrzymanie kart SIM w okresie dwóch lat od daty podpisania umowy.
3. Wykonywanie usług wsparcia i rekonfiguracji w ilości 12h/ miesięcznie w reżimie dostępności 24/7, przy czasie reakcji nie dłuższym niż 1h. Jako czas reakcji rozumie się

przyjazd Wykonawcy na obiekty Zamawiającego

4. Przegląd systemu pod względem logiczno-komunikacyjnym. Przegląd należy wykonywać do niesięcia od daty podpisania umowy.
5. Wykonanie testów poprawności działania systemu dla wizualizacji oraz powiadomień sms. Testy należy wykonywać do niesięcia od daty podpisania umowy.
6. Dostawa i konfiguracja 4 kart SIM na potrzeby monitoringu- termin wykonania do niesięcia od daty podpisania umowy.
7. Dostosowanie wizualizacji do potrzeb Zamawiającego (szacunkowy wymiar czasu pracy dla programisty- 20h) - termin wykonania do niesięcia od daty podpisania umowy.
8. Szkolenie personelu Zamawiającego z parametryzacji oprogramowania (szacunkowy wymiar czasu szkolenia- 40h) - termin wykonania do niesięcia od daty podpisania umowy.