

Kraków, dnia 28.07.2021 r.

DZIAŁ TECHNICZNO-ENERGETYCZNY

tel. 12 614 35 05

tel. fax 12 614 32 92

e-mail: dzialtech@szpitaljp2.krakow.pl

**Do wszystkich uczestników
zapytania ofertowego
nr TTG.2232.21.21**

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do postępowania nr TTG.2232.21.21 oraz zmiana terminu składania ofert.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego przewidują wymianę drzwi do pomieszczenia, a jeśli tak to na jakie ?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją Zamawiający nie przewiduje wymiany drzwi na nowe, ponieważ zgodnie z przewidzianymi zabezpieczeniami technicznymi pomieszczenie nie będzie kwalifikowane jako zagrożone wybuchem. Natomiast konieczne jest ich przemalowanie w ramach malowania całego pomieszczenia.

Z uwagi na obecnie trwającą sytuację na rynku instalacyjno-budowlanym i prośbami oferentów o przedłużenie terminu składania ofert w celu skompletowania pełnego kosztorysu wykonania robót, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o tydzień.

Termin składania ofert zmienia się na: 5 sierpień 2021 r. do godz. 10:00.

Z poważaniem