

## Konserwacja i naprawy instalacji i urządzeń systemów telewizji dozorowej CCTV

Numer ogłoszenia TI.2232.34.2021

Data ogłoszenia 11.10.2021r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

### Informacje dotyczące zamówienia:

#### ZAKRES KONSERWACJI INSTALACJI I URZĄDZEŃ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV:

Lp.	Nazwa czynności konserwacyjnych	Częstotliwość wykonywania konserwacji/ usługi
1.	Sprawdzenie instalacji rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia na podstawie dokumentacji technicznej	1 x w roku
2.	Sprawdzenie poprawności działania wszystkich kamer wew. i zew.	1 x w miesiącu
3.	Sprawdzenie zgodności z wymaganiami DTR wszystkich połączeń urządzeń zapisujących z kamerami	1 x w miesiącu
4.	Sprawdzenie poprawnego działania zasilaczy głównych	1 x w miesiącu
5.	Sprawdzenie działania urządzeń do wizualizacji i archiwizacji sygnałów wizyjnych	1 x w miesiącu
6.	Sprawdzenie czy system jest całkowicie w stanie stałej gotowości do pracy (np. zapisów zakodowanych)	1 x w miesiącu
7.	Przegląd techniczny kamer zewnętrznych i wewnętrznych (np. czystość obiektywów oraz jakość ich połączeń)	2 x w roku
8.	Przegląd techniczny urządzeń zapisujących (przeczyszczenie)	2 x w roku
9.	Regulacja ustawienia kamer	w zależności od potrzeb
10.	Zabezpieczanie zdarzeń	W zależności od potrzeb
11.	Przegląd techniczny monitorów (czyszczenie)	2 x w roku

**WYKAZ ELEMENTÓW SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV:**

L.p.	Elementy	Budynek A-V	Budynek A-III Kaplica	Budynek M-V	Budynek M-IX	Budynek M-IV	Pawilon M-II	Kamery IP + teren szpitala	Suma
1	Kamery wewnętrzne	62	1	70	20	9	10	1	173
2	Kamery zewnętrzne	17	0	10	9	-	-	11	47
3	Monitory	5	0	11	3	1	2	-	22
4	Rejestratory	5	1	7	2	1	1	4	21
5	Dzielnik obrazu	-	-	2	1	-	1	-	4
6	Klawiatury	-	-	1	1	-	-	-	2
7	Router bezprzewodowy zewnętrzny 5GHz	-	-	-	-	-	-	8	8
8	Zasilacze UPS	-	-	-	-	-	-	6	6

Zleceniobiorca wraz z ofertą składa następujące kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem:

- Zatrudnienie pracowników posiadających uprawnienia SEP do 1 kV
- Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego dla min. 2 osób
- Rejestrację firmy (np. KRS)
- Referencje z ostatnich 2 lat- min. 2 zamówienia w skali roku na wykonywanie usług konserwacyjnych telewizji dozorowej CCTV o wartości min. 20'000,00 zł brutto każde.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do utylizacji demontowanych części systemów po wymianie.

Oferty należy składać do dnia 26.10.2021 roku do godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 26.10.2021 roku przed godziną 10:00” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V.

**Osoba do kontaktu:****Gabriela Wojda****Dział Inwestycji i Remontów****Tel. 12 614 20 12, pon-pt 9.00-12.00****e-mail: [g.wojda@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:g.wojda@szpitaljp2.krakow.pl)**

Termin wykonywania prac: 1.11.2021- 31.10.2022r.

Gwarancja 24 miesiące na wykonane naprawy.

Czas reakcji w razie awarii: 3 godzin od chwili zgłoszenia.

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

Warunki zgłaszania ofert:

- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w ogłoszeniu
- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego
- Brak kompletnej oferty (brak wymaganych poświadczeń, oświadczeń) nie będzie brany pod uwagę

-----  
Formularz cenowy  
Wzór umowy