

Konserwacje i naprawy systemów sygnalizacji pożaru

Numer ogłoszenia TTI.2232.5.23

Data ogłoszenia 13.01.2023r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Informacje dotyczące zamówienia:

Zakres prac:

- 1.Sprawdzanie działania central zgodnie z instrukcją producenta
- 2.Sprawdzanie awaryjnych źródeł zasilania, napięć poziomu elektrolitu, stanu zacisków, połączeń oraz układu zabezpieczającego
- 3.Sprawdzanie sieci bezprzewodowej, prawidłowości w mocowaniu połączeń na łączówkach, puszkach i rozdzielniach
- 4.Sprawdzanie działania sygnalizatorów pożaru poprzez kontrolę czujek na łączówkach, puszkach i rozdzielniach
- 5.Sprawdzanie działania systemu oddymiania (klap oddymiających), wymiana szybek ostrzegawczych, żarówek i bezpieczników

WYKAZ SPRZĘTOWY

Budynki: M-I, M-II, M-IV, M-V, M-VI, M-VIII, M-IX, A-I, A-V

Konserwacja wykonywana 1 raz na kwartał

Nazwa aparatury	Ilość sztuk
Elementy kontrolno-sterujące, kontrolno-sterujące wielowejściowe	86
Zasilacze ZSP 135	19
Uniwersalna adresowalna czujka dymu i czujka temperatury z izolatorami zwarć	1095

Ostrzegacze pożaru	235
Adresowalny sygnalizator akustyczny	29
System oddymiania i usuwania ciepła z klatki schodowej	26
Centrala Telsap	3
Centrala Telsap 2100	2
Centrala Polon 4000	1
Centrala Polon 6000	1
Centrala DF 6000	1
Centrala Bosch FPA-1200-MPC-C	1
Czujki izotopowe	760
Czujki optyczne, temperaturowe	332
Czujki multisensorowe	262
Czujki multisensorowe+ wskaźniki zadziałania	174
Adaptory linii konwencjonalnej	8
Wskaźniki zadziałania	1020

Badanie szczelności czujek izotopowych 1 raz w roku dla 760 sztuk

Termin wykonania usługi: 15.02.2023-14.02.2024r.

Gwarancja: 24 miesiące na wykonane naprawy

Zleceniobiorca zobowiązuje się do utylizacji demontowanych czujek po wymianie, potwierdzonej Zamawiającemu protokołem

Czas reakcji w razie awarii: 2 godziny od chwili zgłoszenia. Serwis dostępny 24h/dobę

Zleceniobiorca wraz z ofertą składa następujące ksera poświadczone za zgodność:

- zatrudnienie pracowników posiadających uprawnienia SEP do 1 kV
- rejestr firmy (np. KRS)

-świadczenie autoryzacji na instalowanie, programowanie, konserwację systemów:
POLON- ALFA, TELSAP, BOSCH

-uprawnienia Państwowej Agencji Atomistyki-inspektora ochrony radiologicznej typu:
IOR-0, IOR-1, IOR-3

-referencje z ostatnich 2 lat-min. 1 zamówienia na wykonanie usług konserwacyjnych
urzędzeń oraz instalacji alarmowo-pożarowej o wartości min. 35'000 zł brutto

Ofertę należy złożyć do dnia 30.01.2023 roku do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 30.01.2023 roku przed godziną 10” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V lub poprzez platformę zakupową: www.platformazakupowa.pl

Wszelkie informacje pod numerem tel: 12 614 20 12 w godz. 8:00-12.00

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą

Warunki zgłaszania ofert:

-Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać

-Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w ogłoszeniu

-Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego (Załącznik nr 1)

-Niekompletne oferty nie będą brane pod uwagę

Załącznik nr 1-Formularz Cenowy

Załącznik nr 2-Wzór Umowy