

Sprostowanie / uzupełnienie w zapytaniu ofertowym :

Numer ogłoszenia: TTR.2232.69.23

„Naprawa nieszczelnego fragmentu instalacji ciepłej wody użytkowej na rurociągu głównym poprzez wymianę rury cyrkulacyjnej w kanale technicznym pomiędzy budynkami A VI i A VII w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II .”

"Istniejąca rura sieci cyrkulacji c.w.u. przeznaczona do wymiany jest o średnicy DN 50 - nowa rura powinna być odpowiednikiem rury stalowej DN50 w wykonaniu z PP o odpowiednim do materiału rury, rozmieszczeniu podpór".