

Numer ogłoszenia: TTR.2232.69.23

„Naprawa nieszczelnego fragmentu instalacji ciepłej wody użytkowej na rurociągu głównym poprzez wymianę rury cyrkulacyjnej w kanale technicznym pomiędzy budynkami A VI i A VII w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.”

Notatka uzupełniająca

w związku z napływającymi zapytaniem drogą mailową i telefonicznie do zapytania ofertowego dotyczącego wymiany rury cyrkulacji c.w.u. w kanale ciepłowniczym oraz po dzisiejszej wizji lokalnej, proszę zamieścić uzupełnienie o treści:

"Zamawiający po dokonanej wizji lokalnej rozszerza zakres wymiany istniejącej rury stalowej sieci cyrkulacji c.w.u. do długości 240 mb. Dodatkowo na wymienianym odcinku przewiduje do wymiany 2 kpl zawory kulowe, odcinające DN50 wraz z kompletnymi śrubunkami. Wydłużeniu podlega również termin realizacji zadania do 45 dni od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki bez zmian".