

Zakres i opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia są: konserwacje, naprawy oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą techniczną urządzeń dźwigowych w obiektach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonywanie konserwacji na podstawie Rozporządzenia Ministra. Gospodarki. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003r „ w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego” Dz. U. pozycja 1890 § 14.1
- utrzymanie dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych w stałej sprawności technicznej z wyjątkiem postojów niezbędnych przy konserwacji, naprawach oraz badaniach okresowych przez UDT
- wykonywanie drobnych napraw regulacji , usuwanie awarii w ramach umowy
- wystawianie orzeczeń technicznych na zużyte części, które wynikły z eksploatacji lub awarii
- utrzymanie w stałej sprawności infrastruktury technicznej(np. skrzynki wyłącznika głównego dźwigów) dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

•

II. Przyjmujący zamówienie zobowiązuję się do:

- przybycia konserwatora na miejsce w ciągu 2 godzin w celu usunięcia awarii od otrzymania zgłoszenia telefonicznego
- przybycia konserwatora na miejsce w ciągu 0,5 godziny w celu uwolnienia osób znajdujących się w dźwigu od otrzymania zgłoszenia telefonicznego
- zapewnienia całodobowej dyspozycyjności pogotowia dźwigowego (w tym święta i dni wolne od pracy)
- podaniu (opisaniu) na dźwigach numerów telefonu awaryjnego pogotowia dźwigowego
- w przypadku braku możliwości technicznych usunięcia awarii-zabezpiecza dźwig przed dostępem osób niepowołanych
- powiadamia Zamawiającego na piśmie- (orzeczenie techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wymiany niezbędnych części wynikających z eksploatacji lub zaleconych przez UDT
- wykonawca oświadcza , że posiada dostęp do części zamiennych
- wykonawca w ramach konserwacji, drobnych napraw i awarii będzie dostarczać materiały takie jak: cewki, styki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smar, osprzęt śrubowy, instrukcje, tabliczki TZ i TO, uzupełnienie oleju, uzupełnienie żarówek do kaset dyspozycyjnych i wezwań, uzupełnienie żarówek do oświetlenia w kabinach, izolacje, czyściwo.

- Odnotowywanie każdorazowo faktu wykonania konserwacji w książce eksploatacji poszczególnych dźwigów , zgłoszenie Zamawiającemu po wykonanej konserwacji stanu zużycia elementów(części), które mogą ulec awarii
- uczestniczenie w przeglądach technicznych przeprowadzanych przez UDT
-

III. Wykonywanie napraw bieżących dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych -oddzielne zlecenia:

- naprawy lub awarie wykonywane będą na podstawie wcześniej przedstawionego orzeczenia technicznego oraz wyceny w oparciu o KNR zgodnie z zaoferowaną stawką godzinową.
- Awarie wymagające użycia części zamiennych będą usuwane na podstawie odrębnych zleceń, w oparciu o opinię techniczną i szczegółowy kosztorys części zamiennych przedstawione przez Wykonawcę, które wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego. Opinia techniczna będzie przedstawiana natychmiastowo, lecz nie później niż w ciągu 1 dnia od przybycia konserwatora ze strony Wykonawcy zgodnie z §2 lit. a) powyżej. Opinia techniczna usterki musi zawierać dokumentację fotograficzną uszkodzonego elementu, części. Wykonawca na wezwanie zamawiającego musi wskazać fizycznie uszkodzony element w ciągu dnia roboczego od wezwania. Kosztorys naprawy (oferta naprawy) będzie przedstawiany w ciągu 3 dni roboczych.
- gwarancja 24 miesiące na użyte części
- utylizacja zużytych części (po uprzednim potwierdzeniu ich wymiany przez Zamawiającego) zgodnie z właściwymi przepisami
- odpowiedniego informowania (poprzez naklejenie na drzwiach windy informacji w razie przestoju urządzenia np. awaria, naprawa, konserwacja itp.).