

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty kosztowej dla zadania:

„Wymiana uszkodzonego odcinka rury odprowadzającej kondensat pary w kanale ciepłowniczym na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II”.

1. Opis zamierzenia.

Przedmiotem realizacji jest demontaż i montaż rury odprowadzającej kondensat pary technologicznej z węzła ciepłowniczego budynku M-VII do budynku T-VII (rozdzielacz kondensatów w pomieszczeniu kotłowni) w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie wg zakresu j.n.:

- Demontaż istniejącej instalacji z izolacją termiczną w kanale ciepłowniczym i budynkach: T-VII, M-VII, wraz z utylizacją odpadu;
- Dostawa i montaż rur stalowych przewodowych szeregu ISO bez szwu ze stali nierdzewnej 1.4301 łączonych przez spawanie o średnicy DN25 (śr. 33,7 x 2,0) na odcinku 250 mb;
- Dostawa i montaż zaworów kulowych kołnierzowych, odcinających typu M10S4RB, DN25, PN40 w ilości 2 kpl. (montaż w węźle bud. M-VII i bud. T-VII);
- Dostawa i montaż zaworu zwrotnego międzykołnierzowego typu DCV1V DN25 w ilości 2 kpl. (montaż w węźle bud. M-VII i bud. T-VII);
- Dostawa i montaż otuliny z wełny mineralnej typu FLEXOROCK 35/30 na rurę o dł. 250 mb.
- Rurociągi należy podwieszać na uchwytach typu HILTI do ścian kanałów lub wspornikach albo podierać na typowych podporach ślizgowych w odległościach co 2 m. Przewiduje się odtworzenie (wymianę) około 50% istniejących konstrukcji wsporczych w kanale ciepłowniczym. Podparcia pod rurociągi wykonać z ceownika 65E. Pozostawione i ponownie wykorzystane konstrukcje wsporcze należy: oczyścić do drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-97050, gruntować dwukrotnie farbą chlorokauczkową cynkową 70% o symbolu 7221-004-950, malować dwukrotnie emalią chlorokauczkową chemoodporną o symbolu 7262-000-xxx w kolorze szarym.
- Wszystkie zastosowane materiały i osprzęt muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty.
- Instalacje należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
- Przy wykonywaniu robót instalacyjnych zachować przepisy BHP.
- Ciśnienie próby szczelności dla instalacji wynosi: 9 bar (próba wodna).

Termin wykonania usługi 21 dni od daty podpisania umowy.

1. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 14 listopada 2023 r do godz. 10:00 drogą elektroniczną przez platformę zakupową lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku A-V - Dziennik Podawczy.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie cyfrowej lub pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z opisem:

„Wymiana uszkodzonego odcinka rury odprowadzającej kondensat pary w kanale ciepłowniczym na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, zapytanie ofertowe nr TTR.2232.236.2023 – sprawę prowadzi Sekcja Utrzymania Ruchu”.

2. Wymagania dla Wykonawcy

- Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu 3 lat wstecz od daty złożenia oferty świadczył bądź świadczy usługi tego typu.
- Wykonał co najmniej jedno zlecenie o wartości co najmniej 15.000 zł. netto w zakresie zawartym w jw. - pisemne potwierdzenie wystawione przez Zamawiającego.

1. Zawartość

Oferta Wykonawcy winna zawierać:

Formularz cenowy (Załącznik nr 1)

Poświadczoną realizację zleceń wg opisu w pkt.3.

Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 2)

2. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający nie dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych.
2. Wszelkie informacje odnośnie zadania można uzyskać pod numerem telefonu 12 614 35 05 oraz 12 614 34 46 w godzinach 8 – 14.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

5. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załączniki nr 4a,b – schemat instalacji kondensatu do wymiany