

## **Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II**

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu

KOD: CPV 42912330-4

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty kosztowej dla zadania:

**„Dostawa, montaż i obsługa urządzenia do sanityzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II”.**

### **1. Opis zamierzenia.**

Przedmiotem realizacji jest dostawa, montaż i obsługa urządzenia do sanityzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II w Krakowie wg zakresu j.n.:

#### **A) Dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do sanityzacji c.w.u. w trybie ciągłym metodą jonizacji srebra i miedzi.**

- Urządzenie dostosowane do zużycia ciepłej wody na poziomie do 2000m<sup>3</sup>/rok;
- Urządzenie gwarantuje skuteczne w walce z bakteriami dawkowanie na poziomie 0,02-0,04 mg/l srebra oraz 0,2-0,8 mg/l miedzi;
- Dawkowanie zachodzi przy wykorzystaniu elektrod z czystego srebra oraz miedzi (>99,9% zawartości);
- Kontrola dawkowania zachodzi dzięki przepływomierzowi o zakresie działania 0,5-100 l/min (lub dokładniejszy) z możliwością programowania (doszczegółowienia zakresu) w trakcie pracy urządzenia w obiekcie;

- Polaryzacja elektrod (zużycie pojedynczych elektrod w zestawie) zachodzi na podstawie ilości przepływającej przez urządzenie wody, co gwarantuje równomierne zużycie zestawu;
- Elektrody umieszczone są w komorach wykonanych z przezroczystego materiału lub posiadającego przezroczyste rewizje, umożliwiające kontrolę np. zakamienienia, oraz równomierność zużycia bez ingerencji w urządzenie;
- Urządzenie posiada całodobowy monitoring online zachodzących procesów, do którego dostęp otrzyma Szpital poprzez chronione hasłem konto. Monitoring online w czasie rzeczywistym pokazuje dane dotyczące przepływów wody i stosowanego dawkowania w formie wykresów, oraz posiada możliwość gromadzenia i wglądu do danych historycznych;
- Urządzenie posiada dopuszczenie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie warunku;
- Urządzenie posiada atest PZH- dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie warunku;
- 5 lat gwarancji na urządzenie;
- Do oferty Wykonawca dołączy kratę katalogową stosowanego przepływomierza w celu potwierdzenia jego parametrów.

**B) Obsługa zainstalowanego urządzenia przez 24 miesiące, która obejmuje:**

- Przydzielenie Inżyniera Sanitarnego, który przeprowadzi obiekt przez proces usuwania oraz zabezpieczania przez cały okres trwania umowy.
- Generalną konserwację systemu minimum 4 razy w roku obejmującą m.in. czyszczenie elektrod/wymianę.
- Służby dyżurne deklarujące dojazd w przypadku awarii w ciągu 24h.

- Dostawę i wymianę elementów zużywalnych (elektrody srebrne i miedziane) zgodnie z zapotrzebowaniem, by zagwarantować poprawne dawkowanie (koszt elektrod ujęty w cenie obsługi).
- Wykonywanie raportów po każdej konserwacji i przekazywanie ich Zamawiającemu.
- Możliwość archiwizowania wszystkich raportów, wyników badań w portalu monitoringowym.

Termin wykonania usługi:

- dostawa, montaż i uruchomienie - 21 dni od daty podpisania umowy;
- obsługa i wymiana materiałów eksploatacyjnych w układzie - 2 lata od daty podpisania umowy.

**2. Termin i miejsce składania ofert:**

Ofertę należy złożyć do dnia 28 marca 2024 r do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku A-V - Dziennik Podawczy lub na Platformie zakupowej.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie cyfrowej lub pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z opisem:

**„Dostawa, montaż i obsługa urządzenia do sanityzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, zapytanie ofertowe nr TTR.230.19.2024 – sprawę prowadzi Sekcja Utrzymania Ruchu”.**

**3. Wymagania dla Wykonawcy**

- Urządzenie posiada dopuszczenie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie warunku;
- Urządzenie posiada atest PZH- dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie warunku;

- Do oferty Wykonawca dołączy kratę katalogową stosowanego przepływomierza w celu potwierdzenia jego parametrów.

#### **4. Zawartość**

- Oferta Wykonawcy winna zawierać:
- Formularz cenowy (Załącznik nr 1)
- Dokumenty zawarte wg opisu w pkt.3.
- Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 2)
- Wyciąg z KRS lub dokument z rejestracji działalności gospodarczej W-cy.

#### **5. Dodatkowe informacje:**

1. Zamawiający nie dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych.
2. Wszelkie informacje odnośnie zadania można uzyskać pod numerem telefonu 12 614 35 05 oraz 12 614 34 46 w godzinach 8 – 14.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.
5. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

#### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy z opisem przedmiotu zamówienia