

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu

KOD: CPV 42912330-4

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty kosztowej dla zadania:

„Dostawa, montaż i obsługa urządzenia do sanityzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II”.

1. Opis zamierzenia.

Przedmiotem realizacji jest dostawa, montaż i obsługa urządzenia do sanityzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II w Krakowie wg zakresu j.n.:

A) Dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do sanityzacji c.w.u. w trybie ciągłym metodą jonizacji srebra i miedzi.

- Urządzenie dostosowane do zużycia ciepłej wody na poziomie do 2000m³/rok;
- Urządzenie gwarantuje skuteczne w walce z bakteriami dawkowanie na poziomie 0,02-0,04 mg/l srebra oraz 0,2-0,8 mg/l miedzi;
- Dawkowanie zachodzi przy wykorzystaniu elektrod z czystego srebra oraz miedzi (>99,9% zawartości);
- Kontrola dawkowania zachodzi dzięki przepływomierzowi o zakresie działania 0,5-100 l/min (lub dokładniejszy) z możliwością programowania (doszczegółowienia zakresu) w trakcie pracy urządzenia w obiekcie;

- Polaryzacja elektrod (zużycie pojedynczych elektrod w zestawie) zachodzi na podstawie ilości przepływającej przez urządzenie wody, co gwarantuje równomierne zużycie zestawu;
- Elektrody umieszczone są w komorach wykonanych z przezroczystego materiału lub posiadającego przezroczyste rewizje, umożliwiające kontrolę np. zakamienienia, oraz równomierność zużycia bez ingerencji w urządzenie;
- Urządzenie posiada całodobowy monitoring online zachodzących procesów, do którego dostęp otrzyma Szpital poprzez chronione hasłem konto. Monitoring online w czasie rzeczywistym pokazuje dane dotyczące przepływów wody i stosowanego dawkowania w formie wykresów, oraz posiada możliwość gromadzenia i wglądu do danych historycznych;
- Urządzenie posiada dopuszczenie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie warunku;
- Urządzenie posiada atest PZH- dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie warunku;
- 5 lat gwarancji na urządzenie;
- Do oferty Wykonawca dołączy kratę katalogową stosowanego przepływomierza w celu potwierdzenia jego parametrów.

B) Obsługa zainstalowanego urządzenia przez 24 miesiące, która obejmuje:

- Przydzielenie Inżyniera Sanitarnego, który przeprowadzi obiekt przez proces usuwania oraz zabezpieczania przez cały okres trwania umowy.
- Generalną konserwację systemu minimum 4 razy w roku obejmującą m.in. czyszczenie elektrod/wymianę.
- W przypadku wystąpienia awarii systemu pracownicy serwisu przystąpią do usunięcia awarii w czasie do 6 godzin od zgłoszenia awarii na podany w umowie e-mail;

- Dostawę i wymianę elementów zużywalnych (elektrody srebrne i miedziane) zgodnie z zapotrzebowaniem, by zagwarantować poprawne dawkowanie (koszt elektrod ujęty w cenie obsługi).
- Wykonywanie raportów po każdej konserwacji i przekazywanie ich Zamawiającemu.
- Możliwość archiwizowania wszystkich raportów, wyników badań w portalu monitoringowym.

Termin wykonania usługi:

- ⑩ dostawa, montaż i uruchomienie - 21 dni od daty podpisania umowy;
- ⑩ obsługa i wymiana materiałów eksploatacyjnych w układzie - 2 lata od daty podpisania umowy.

2. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 03 czerwca 2024 r do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku A-V - Dziennik Podawczy lub na Platformie zakupowej.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie cyfrowej lub pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z opisem:

„Dostawa, montaż i obsługa urządzenia do sanitzacji c.w.u. w budynku M-I na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, zapytanie ofertowe nr TTR.230.29.2024 – sprawę prowadzi Sekcja Utrzymania Ruchu”.

3. Wymagania dla Wykonawcy

- ⑩ Urządzenie posiada dopuszczenie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie warunku;
- ⑩ Urządzenie posiada atest PZH- dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie warunku;
- ⑩ Do oferty Wykonawca dołączy kratę katalogową stosowanego przepływowomierza w celu potwierdzenia jego parametrów.
- ⑩ Do oferty Wykonawca dołączy min. 2 dokumenty referencyjne z obiektów. w których zamontowano oferowane urządzenie. Do referencji należy dołączyć fotografie pracującego urządzenia w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia (widoczny deklarowany przepływowomierz, przezroczyste komory, logo firmy).
- ⑩ Udostępnienie wersji demo lub zrzutów ekranu, lub zdjęć portalu do monitorowania pracy urządzenia do sanityzacji c.w.u. wraz z widocznym gromadzeniem danych historycznych parametrów.

4. Zawartość

- ⑩ Oferta Wykonawcy winna zawierać:
- ⑩ Formularz cenowy (Załącznik nr 1)
- ⑩ Dokumenty zawarte wg opisu w pkt.3.
- ⑩ Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 2)
- ⑩ Wyciąg z KRS lub dokument z rejestracji działalności gospodarczej W-cy.

5. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający nie dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych.
2. Wszelkie informacje odnośnie zadania można uzyskać pod numerem telefonu 12 614 35 05 oraz 12 614 34 46 w godzinach 8 – 14.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.
5. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy z opisem przedmiotu zamówienia