

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu

KOD: CPV 50500000-0

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty kosztowej dla zadania:

„Remont układu zbiorników magazynowych c.w.u. rezerwowej wymiennikowni parowej w pawilonie T7 (II etap) na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II”.

1. Opis zamierzenia.

Przedmiotem realizacji jest remont układu zbiorników magazynowych c.w.u. rezerwowej wymiennikowni parowej w pawilonie T7 (II etap) na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II wg zakresu j.n.:

- demontaż rurażu i armatury w pomieszczeniu rezerwowej wymiennikowni c.w.u. z pary technologicznej wg zakresu oznaczonego w schemacie, załącznik nr 3;
- dostawę i wymianę elementów oznaczonych w schemacie, załącznik nr 3 i wykazie, załącznik nr 4;
- czyszczenie i naprawa zbiorników magazynowych c.w.u. w zakresie opisanym w załączniku nr 4;
- pobranie próbek wody do badania bakt. z wyczyszczonych zbiorników - dopuszczenie zbiorników do użytku po uzyskaniu prawidłowych wyników badania wody z każdego zbiornika;
- uzupełnienie i wymiana izolacji termicznej wg zakresu z załącznika nr4;

- prace kontrolne i próby ciśnieniowe układu objętego zakresem prac remontowych;
- płukanie, napełnienie i odpowietrzenie instalacji przed uruchomieniem i oddaniem do użytku.

Termin wykonania usługi:

- dostawa, montaż i uruchomienie - 6 tygodni od daty podpisania umowy

2. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 25 sierpnia 2026 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w pawilonie A5 - Dziennik Podawczy lub na Platformie zakupowej.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie cyfrowej lub pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z opisem:

„Remont układu zbiorników magazynowych c.w.u. rezerwowej wymiennikowni parowej w pawilonie T7 (II etap) na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II”, zapytanie ofertowe nr TTR/WPZPSUR/2026/12 – sprawę prowadzi Sekcja Utrzymania Ruchu”.

3. Wymagania dla Wykonawcy

- Do oferty Wykonawca dołączy karty katalogowe zaworów/zasuw kołnierzych, rur stalowych nierdzewnych i izolacji termicznej, materiałów których Wykonawca zamierza użyć w prowadzonym remoncie.
- Do oferty Wykonawca dołączy min. 2 dokumenty referencyjne z obiektów, w których wykonano remonty z tożsamego zakresu na kwotę 30.000 zł. brutto każdy.

4. Zawartość

- Oferta Wykonawcy winna zawierać:
- Formularz cenowy (Załącznik nr 1);
- Dokumenty zawarte wg opisu w pkt.3;
- Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 2);
- Wyciąg z KRS lub dokument z rejestracji działalności gospodarczej W-cy.

5. Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający nie dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych.
2. Wszelkie informacje odnośnie zadania można uzyskać pod numerem telefonu 12 614 35 05 oraz 12 614 34 46 w godzinach 8 – 14.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.
5. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy z opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – schemat z zaznaczonym zakresem remontowym

Załącznik nr 4 – wykaz prac remontowych do wyceny