

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II (zwany dalej Zamawiającym) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zadania:

Wykonania instalacji wentylacji dla pomieszczenia szatni Pracowni Hemodynamiki i Centralnej Sterylizatorni na poziomie -1 w budynku M5A w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Numer ogłoszenia: TTR/WPZPSUR/2026/13

Data ogłoszenia: 15.10.2026r.

**Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków**

Kod CPV: 45000000-7
45331210-1
45310000-3
71320000-7
71321000-4

Informacje dotyczące zamówienia:

1. Zakres usługi:

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji wentylacji pomieszczenia szatni zlokalizowanego na poziomie -1 w budynku M5A.

Szczegółowy opis i zakres prac zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr 1.

Dodatkowe wymagania i warunki realizacji zadania:

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach złożonej oferty aby przewidzieć koszty wszystkich materiałów pomocniczych takich jak np. wsporniki, korytka, pianki uszczelniające, masy p.poż. itp., potrzebne do realizacji zadania.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach złożonej oferty aby przewidzieć koszty wszystkich materiałów do realizacji zadania.
3. Wykonawca dla elementów instalacji wykona podwieszenia lub podpory w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań lub wibracji z instalacji do konstrukcji

budynku. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące nad instalacją lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników (obejm), z przekładką dźwiękochłonną gumową.

Zamocowania przewodów i elementów instalacji do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów niepalnych zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu.

Za powstałe uszkodzenia powierzchni, drzwi, podłogi wynikające z zakresu prowadzonych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie powierzchni w miejscach prowadzenia prac oraz w ciągach komunikacyjnych leży po stronie Wykonawcy.

4. Okablowanie zasilania urządzeń (klapy/p p.poż.) muszą być wykonane przewodami w izolacji bezhalogeniowej lub niepalnej (np. HDGs) – przed montażem należy dostarczyć do akceptacji kartę materiałową wraz z kartą charakterystyki dla w/w przewodów.

5. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji w miejscach gdzie z uwagi na technologie wykonania były prowadzone prace związane z cięciem lub spawaniem.

6. Wykonawca zobowiązany jest podstawić kontener na odpady, który po zakończeniu prac niezwłocznie usunie. Zamawiający dopuszcza jeśli wymaga tego stan wypełnienia kontenera wywóz i opróżnianie go wg aktualnych potrzeb realizacji prac.

Zamawiający wymaga aby wszelkie składowane odpady w kontenerze były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich wypadanie lub roznoszenie przez wiatr lub inne okoliczności np. ptaki lub zwierzęta.

7. Wykonawca przed uruchomieniem instalacji **zobowiązany jest do przeprowadzenia próby szczelności oraz czyszczenia kanałów wentylacyjnych**, które wchodzą w zakres realizacji zadania.

Próba i czyszczenie ma być zakończona protokołem, protokół przekazany Zamawiającemu.

8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z uruchomienia instalacji i przekazania go Zamawiającemu.

9. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty wykonał wizję lokalną na obiekcie.

2. Termin wykonania zadania

Termin kompleksowego wykonania ww. zakresu wynosi **60 dni** (w tym czas na sporządzenie koncepcji instalacji, złożenia kart materiałowych do akceptacji i opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej).

3. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia: **22 października 2026r. do godz. 10:00.**

Składanie ofert: drogą elektroniczną przez platformę zakupową lub przez stronę internetową

szpitala.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.

4. Zawartość i warunki zgłaszania oferty

Oferta Wykonawcy winna zawierać:

1. Formularz cenowy (Załącznik nr 2);
2. **Zaakceptowany przez Oferenta wzór umowy** (paraflowana każda strona umowy wraz z załącznikami – potwierdzenie zapoznania się z warunkami umowy), której wzór stanowi Załącznik nr 4;
3. Pełnomocnictwo (jeżeli jest potrzebne) do: złożenia oferty i podpisania umowy.
4. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza cenowego (Załącznik nr 2).
5. Oferta **niekompletna** nie będzie rozpatrywana.

5. Dodatkowe informacje

1. Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do dokonania wizji lokalnej.
2. Wszelkie informacje odnośnie zadania (w tym ustalenie terminu wizji lokalnej) można uzyskać pod numerem telefonu: 12/614-32-98 w godzinach 8⁰⁰ – 14⁰⁰ lub mail: t.wielkiewicz@szpitaljp2.krakow.pl.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.
5. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiegokolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 – formularz cenowy;

Załącznik nr 3 – obowiązek informacyjny;

Załącznik nr 4 – oświadczenie o Ukrainie;

Załącznik nr 5 – wzór umowy;

Załącznik nr 6 – rzut poziomym -1;

Załącznik nr 7 – rzut poziomym -1 zbliżenie.